

국립가야문화재연구소 자체종합감사 결과 보고

□ 감사 개요

- 대상기관: 국립문화재연구원 국립가야문화재연구소
- 감사기간: 2023. 7. 10.(월) ~ 7. 14.(금) / 5일간
- 감사자: 법무감사담당관실 감사 담당 등 3명
- 감사범위: 이전 자체종합감사 실시 이후 처리한 업무 전반

□ 감사결과

- 주요 지적사항: 수장고 및 전시실 시설 개선 필요, 수탁연구사업 회계프로그램 사용 필요, 하자검사 미실시 부적정, 공가 복무 관리 미흡, 제안서 평가 부적정, 채용 서류전평 평가 업무처리 부적정
- 처분요구: 8건
 - 경고 1건, 기관주의 3건, 권고 1건, 통보 1건, 모범사례 2건

(단위: 건, 명, 천 원)

합계			징계 (인원)	시정 (금액)	경고 (인원)	주의 (인원)	개선	권고	통보			고발 (인원)	현지 조치
건수	금액	인원							일반	시정 완료 (금액)	모범 사례 (인원)		
8	-	3	-	-	1 (3)	3 (0)	-	1	1	-	2 (0)	-	-

□ 향후 계획

- 지적사항 처분 통보 및 모니터링: 2023. 9월 이후

국립가야문화재연구소 지적 및 처분 내용

연 번	처분 종류	지적 및 처분 내용	비고
1	권고	<p>□ 국립가야문화재연구소 수장고 및 전시실 시설 개선 필요</p> <p>○가야연구소 수장고에는 소화기구 및 자동화재탐지설비 등이 설치되어 있어 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」을 충족하고 있으나</p> <ul style="list-style-type: none"> - 유물특성에 맞는 자동화재소화설비를 구축하여 화재로부터 유물을 보호하고 화재 시 유물피해를 최소화하는 방안 강구 필요 <p>○가야연구소 1층 전시실을 2020년 1월부터 유물정리 공간으로 활용하고 있으나, 지방연구소 7개소 중 임시청사를 사용하고 있는 서울연구소를 제외하면 가야연구소만 유일하게 전시실을 운영하지 않음</p> <ul style="list-style-type: none"> - 가야역사문화센터에 전시실을 조성할 예정이므로 전시기능을 대체하고, 유물정리 공간은 활용 용도에 맞도록 공간을 조성하여 공간 활용성 및 효율성 제고 필요 <p><처분내용></p> <ul style="list-style-type: none"> ○수장고에 화재가 발생했을 경우 자동 소화가 가능하도록 시설 개선 방안 마련 ○유물정리 공간은 새로운 활용방안을 마련하거나 현재 활용기능에 맞도록 공간을 조성하여 공간 활용성 및 효율성 제고 	
2	통보	<p>□ 수탁연구사업 회계프로그램 사용 필요</p> <p>○「국립문화재연구원 수탁연구사업비 관리규정」 제7조에 따라 수탁사업비 집행은 별도의 회계프로그램을 사용하여야 하나, “함안 가야리 유적 발굴조사” 수탁사업은 현장 여건 등의 사유로 현재까지 별도의 회계프로그램을 사용하지 않고 있음</p> <ul style="list-style-type: none"> - 통장입출금 거래는 회계프로그램 이용보다 예산 현황 파악 및 통계 집계, 예산통제 등이 어렵고, 회계오류 및 부정 등이 발생할 우려가 있으므로 별도의 회계프로그램 도입(구축) 필요 <p><처분내용></p> <ul style="list-style-type: none"> ○별도의 회계프로그램을 도입하여 수탁사업비 집행 	

연 번	처분 종류	지적 및 처분 내용	비고
3	기관 주의	<p>□ 하자검사 미 실시 부적정</p> <p>○ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제61조제1항 등에 따라 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자검사를 하여야 하고 하자담보책임기간이 만료되는 때에는 따로 검사하여야 하나, 정기적인 하자검사 및 만료 전 하자검사 미 실시</p> <p>- 현재 하자담보책임기간이 만료되지 않은 공사 관련 계약: 2건</p> <p><처분내용></p> <p>○ 정기적인 하자검사 실시 및 하자검사조서 작성</p>	
4	경고	<p>□ 공가 복무 관리 미흡</p> <p>○ 「국민건강보험법」 및 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따라 공가를 승인받았으면 공가일에 건강검진 및 백신접종을 하여야 하고, 예정일이 변경되었으면 공가 변경 승인을 받아야 하나</p> <p>- 공가 변경 승인을 받지 않고 공가일 외의 날에 백신접종 및 건강검진을 하고 공가일은 휴무함(8건/3명)</p> <p><처분내용></p> <p>○ 공가 관련 복무 철저 및 공가 관련 복무를 2회 이상 소홀이 한 관련자 3명 엄중 경고</p>	
5	기관 주의	<p>□ 제안서 평가 부적정</p> <p>○ 평가위원이 제안서 정성평가 등급별 점수 환산 기준에 맞지 않는 점수 부여</p> <p>- “2020년 가야 역사문화자원 디지털 아카이브 고도화”</p> <p><처분내용></p> <p>○ 제안서 평가를 통해 계약을 체결할 경우 제안서 내용 및 평가결과에 오류가 없는지 면밀히 검토</p>	
6	기관 주의	<p>□ 채용 서류전형 평가 업무처리 부적정</p> <p>○ 채용 계획 및 공고문에는 응시자가 선발 예정 인원의 5배수 이상이면 5배수까지 서류전형 합격자를 선발한다고 명시하였으나</p> <p>- 청소원 1명 선발인 채용 시험에 17명이 응시하여 5명을 선발하여야 하나, 재공고 등 절차 없이 내부적으로 심사 방법을 변경하여 응시 자격이 없는 1명을 제외한 16명 선발</p> <p><처분내용></p> <p>○ 공무원 등 근로자 채용 시 공고내용 준수</p>	

연 번	처분 종류	지적 및 처분 내용	비고
7	모범 사례	<p>□ 가야역사문화센터 건립공사 사토처리비 예산 절감</p> <p>○가야역사문화센터 건립공사 중 사토장 확보에 어려움이 있어 사설 사토장에 사토를 처리할 경우 사토처리비와 운반비 약 2억 원 정도가 추가로 소요되는 하는 상황이었으나</p> <p>- 토사반입 가능 사토지를 다방면으로 알아보면서 공공기관 등에 공문을 발송하여 한국토지주택공사 부산울산지역본부로부터 토사 반입 가능 회신</p> <p><평가내용></p> <p>○사토처리를 위한 노력을 통하여 약 2억 원 정도의 예산을 절감 하였고, 사토가 필요한 공공기관에 무료로 사토를 공급하여 공공 기관과의 협업 및 공익에 기여함</p>	*연말 자체 종합감사 우수사례 표창 후보에 포함
8	모범 사례	<p>□ 출토 유물 분석 기술 지원</p> <p>○보유중인 분석 기자재(연엑스선발생장치, 주사전자현미경-에너지분광 분석기, 엑스선형광분석기 등)를 박물관 및 발굴기관 등이 사용할 수 있도록 지원하고 의뢰를 받아 출토 금속 및 토기를 분석하여 결과 보고서 제공</p> <p>- 2020년 6월부터 현재까지 분석 기자재 공동 활용 9건 70점, 금속 및 토기 분석 지원 9건 81점</p> <p><평가내용></p> <p>○문화재 전문기관의 수요가 높은 출토 유물 분석 기자재 및 기술을 공유·활용하여 출토 유물에 대한 기초 데이터 확보 및 기관 역량을 제고하는 등 시너지 효과를 거둠</p>	*연말 자체 종합감사 우수사례 표창 후보에 포함