

국립부여문화재연구소 자체종합감사 결과 보고

□ 감사 개요

- 대상기관: 국립문화재연구원 국립부여문화재연구소
- 감사기간: 2023. 5. 30.(화) ~ 6. 2.(금) / 4일간
- 감사자: 법무감사담당관실 감사 담당 등 3명
- 감사범위: 이전 자체종합감사 실시 이후 처리한 업무 전반

□ 감사결과

- 주요 지적사항: 유물 이력 등 관리 미흡, CCTV 설치 및 운영규정 정비 필요, 수장고 소방시설 개선 필요, 전시실 개선 필요, 공가 복무 관리 미흡, 제안서 평가 부적정
- 처분요구: 6건
 - 주의 2건(기관주의 1건 포함), 개선 1건, 권고 1건, 통보 2건

(단위: 건, 명, 천 원)

합계			징계 (인원)	시정 (금액)	경고 (인원)	주의 (인원)	개선	권고	통보			고발 (인원)	현지 조치
건수	금액	인원							일반	시정 완료 (금액)	모범 사례 (인원)		
6	-	1	-	-	-	2 (1)	1	1	2	-	-	-	-

□ 향후 계획

- 지적사항 처분 통보 및 모니터링: 2023. 9월 이후

국립부여문화재연구소 지적 및 처분 내용

연 번	처분 종류	지적 및 처분 내용	비고
1	통보	<p>□ 유물 이력 등 관리 미흡</p> <p>○ 2023년 목재유물처리실 보수공사를 하면서 제1수장고 내 매몰처리 대상 유물 1,346상자를 테니스장(1,255상자) 및 제4수장고(91상자)로 이동</p> <p>- 이동에 대한 내부결재 없이 이동, 테니스장으로 이동한 1,255상자를 금속돌망태 20개에 유적지 별로 구분하여 적재하였으나 매몰처리 또는 활용 방안 등 계획 없음</p> <p>○ 발견문화재 중 석재유물 총 112점을 경내 주차장 및 휴게공간 주변에 전시·관리하고 있으나</p> <p>- 유물별 구분 없이 혼재되어 있고, 학술유물 3점에만 안내판이 설치되어 있음</p> <p><처분내용></p> <p>○ 매몰처리 대상 유물 1,346상자에 대한 이력관리 실시, 매몰처리 대상 1,255상자에 대한 매몰처리 또는 활용 방안 마련</p> <p>○ 야외 전시 석재유물에 대한 안내판 및 보호시설 등 설치</p>	
2	개선	<p>□ 국립부여문화재연구소 CCTV 설치 및 운영규정 정비 필요</p> <p>○ 「국립부여문화재연구소 CCTV 설치 및 운영규정」 별첨의 CCTV 대수와 정보화담당관실에 제출(2023. 3.)한 CCTV 운영실태 현황의 CCTV 대수가 60대 차이가 남</p> <p>- 「국립문화재연구원 영상정보처리기기 운영·관리 규정」 16조에는 지방연구소는 이 규정에 준하여 운영·관리한다고 되어 있어 위 「CCTV 규정」과 중복되므로 연구소 실정에 맞도록 정비 필요</p> <p><처분내용></p> <p>○ 국립부여문화재연구소 실정에 맞도록 「국립부여문화재연구소 CCTV 설치 및 운영규정」 정비</p>	

연 번	처분 종류	지적 및 처분 내용	비고
3	권고	<p>□ 국립부여문화재연구소 수장고 소방시설 개선 필요</p> <p>○ 부여연구소 수장고에는 소화기구 및 자동화재탐지설비 등이 설치되어 있어 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」을 충족하고 있으나</p> <ul style="list-style-type: none"> - 유물특성에 맞는 자동화재소화설비를 구축하여 화재로부터 유물을 보호하고 화재 시 유물피해를 최소화하는 방안 강구 필요 <p><처분내용></p> <p>○ 수장고에 화재가 발생했을 경우 자동 소화가 가능하도록 시설 개선 방안 마련</p>	
4	통보	<p>□ 국립부여문화재연구소 전시실 개선 필요</p> <p>부여연구소 1층에 전시실 193㎡를 운영하고 있으나</p> <p>○ 전시실 관련 홈페이지 및 예약제 운영 개선 필요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 평상시에는 닫혀 있는 상태로 누리집 관람 신청을 통한 예약제로 운영하고 있으나 누리집에는 단체 관람만 예약제로 운영한다고 안내되어 있으며, 전시실에 대한 정보 제공 부실 <p>○ 전시실 전시유물 및 시설 등 개선 필요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2014년 전시실 조성 이후 리모델링 등 시설 개선 없이 경상관리 위주로 관리되어 설명글에 대한 가독성이 매우 낮은 실정임 - 2018년 사람 뼈를 제외한 전시유물은 모두 2002~2013년까지의 유물로 출토유물의 신속한 전시를 통해 조사 및 연구 성과를 국민들에게 공개하는 취지와 부합하지 않음 <p>○ 전시유물 대여에 따른 개선 필요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 왕홍사지 출토유물 전시공간에 치미(鷓尾)가 전시되어 있었으나, 현재는 유물 대신 대여 중이라는 설명문만 있는 상태임 - 치미는 2021. 11. 9. 국립중앙박물관에 최초 대여하여 현재까지 매년 대여기간을 연장해 오고 있어, 1년 7개월 동안 전시내용 변경이나 복제품 전시 등의 조치 없이 관리 <p><처분내용></p> <p>○ 누리집의 전시실 관련 정보를 개선하고, 가독성이 낮은 전시환경 및 오래되거나 대여중인 전시내용을 보완하는 등 전시실 관람환경 개선</p>	

연 번	처분 종류	지적 및 처분 내용	비고
5	주의	<p>□ 공가 복무 관리 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따라 공가를 승인받았으면 공가일에 백신접종을 하여야 하고, 예정일이 변경되었으면 공가 변경 승인을 받아야 하나 - 공가 변경 승인을 받지 않고 공가일 외의 날에 백신접종을 하고 공가일은 휴무함(1건/1명) <p><처분내용></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공가 관련 복무 철저 및 공가 관련 복무를 소홀이 한 관련자 주의 	
6	기관 주의	<p>□ 제안서 평가 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 추정가격이 고시금액(2억 1천만 원) 미만 사업인 경우 ‘수행실적’을 평가항목에서 제외하여야 하나 포함하여 평가, 수행실적 등 정량 평가 항목 평가에 대한 세부기준이 없어 평가위원별 평가점수에 차이 발생 - “익산 왕궁리유적 발굴조사 기록물 목록화 사업” ○ 기술능력 평가 점수 산정 시 최저·최고 점수를 제외하고 평가한다고 공고하였으나, 실제 평가에서는 포함하여 평가 - “익산 왕궁리유적 일대의 지형 정보 구축” 등 6건 ○ 제안서 평가위원 구성 시 외부위원을 과반수로 구성하여야 하나 동수로 구성 - “삼국시대 백제 중앙과 지방 고인골 3차원 자료집성 및 활용연구” <p><처분내용></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 제안서 평가를 통해 계약을 체결할 경우 제안서 내용 및 평가결과에 오류가 없는지 면밀히 검토 	